

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „MOLINUKAS“ (Kodas 190018554)

PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“
direktoriaus
2023 m. lapkričio 30 d. ĮSAK. Nr.V-70 (1.6)

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.

2. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo

mygtuką 

3. *Jeigu netoliese nėra rankinio signalizacijos paleidimo mygtuko, darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, lankytojai informuojami žodžiu, šaukiant „GAISRAS“, „DEGA“, ir prašant kuo skubiau palikti patalpas.*

4. Esant reikalui, išjungti elektros energijos tiekimą į degančias patalpas (išskyrus priešgaisrinės apsaugos sistemą) 

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą bei atsakingų tarnybų pasitikimą kieme atsakingas: direktoriaus pavaduotoja ūkiui

5. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu praneša įstaigos vadovui ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas (prireikus kviečiama ir medicininė pagalba).

6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu: **112**  (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono).

7. **Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:**

- kur įvyko (tikslų adresą; **Keramikų g. 34, Vilnius**, bei gaisro kilimo vietą);
- kas įvyko (įvykio pobūdį);
- kada įvyko (laiką);
- grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
- situacijos kaitą;
- pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).

8. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, vadovas turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR VAIKŲ EVAKUACIJA

Už vaikų evakuaciją atsakingi:

Tuo metu grupėje dirbantys mokytojai, mokytojų padėjėjai

9. Įvykio metu grupėje dirbantis mokytojo padėjėjas yra atsakingas už durų palaikymą atidarytomis, kol iš patalpos išeis paskutinis vaikas.

10. **Mokytojo padėjėja** išeina kartu su paskutiniu vaiku. Durys paliekamos nerakintos.

11. **Mokytojas** organizuoja vaikų eilę ir eina pirma, rodo kelią vaikams.

12. **Mokytojas**, dirbantis grupėje, privalo įsitikinti, kad visi tuo metu esantys vaikai išeina kartu su ja. Išėjus iš pavojaus zonos – pedagogas privalo sutikrinti vaikus pagal sąrašą.

13. **Specialistai**, dirbantys kabinetuose su vaikais atsakingi už vaikų evakuaciją iš kabinetų per arčiau esantį išėjimą ir vaikų pristatymą grupės mokytojoms evakuacijos vietoje.

14. Nesant galimybių išeiti per duris iš pirmo aukšto grupių galinių patalpų, mokytojai atsakingi už vaikų evakuacijos organizavimą per langą:

- Mokytojos padėjėja per langą išmeta kėdę ar kopėčias, išlipa pati ir priiminėja vaikus;
- Mokytoja renka vaikus į vieną vietą ir organizuoja jų eilę išlipimui per langą.

15. Esant laisviems, ne grupėje dirbantis personalas padeda evakuoti vaikus.

Už personalo ir ugdytinių evakuaciją atsakingi:

direktoriaus pavaduotoja ūkiui – atsakinga už evakuaciją;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui - atsakinga už ugdytinių ir personalo informavimą ir evakuaciją;

pastatų priežiūros darbuotojas - atsakinga už elektros energijos išjungimą;

kiemsargis - atsakinga už elektros energijos išjungimą;

skalbėja - atsakinga už ugniagesių sutikimą ir nurodymą artimiausius vandens šaltinius ir priėjimo prie gaisro vietos būdų nurodymą.

16. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepadidindami ir nedelsdami organizuoti auklėtinių evakuaciją, patys išeiti ir padėti lankytojams išeiti iš patalpų pasinaudojant visais saugiais evakuaciniais išėjimais.

17. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakavimo planuose ir žymimi



18. Evakavimo planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

19. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.

20. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.

21. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir, jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.

22. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.

23. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

24. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai ir pedagogai su savo grupės vaikais turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje  (*vidiniame darželio kieme, ties Žvirbliukų gr. miegamojo balkonu-beržų medinės terasos*) ir prisistatyti direktorei.

25. Šis turi įsitikinti ar visi darbuotojai ir lankytojai sėkmingai evakavosi, ar pastate neliko žmonių.

26. Vadovas turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą  ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus. Jeigu yra nukentėjusių nuo gaisro – jiems turi būti suteikiama pirmoji pagalba ir prireikus kviečiama medicininė pagalba tel. 112. **Atsakingas už pirmos pagalbos teikimo organizavimą yra direktoriaus pavaduotoja ugdymui.**

27. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai išėjusius auklėtinius ir darbuotojus, visi darbuotojai per centrinį įėjimą sueina į saugias patalpas (jeigu jos yra saugios gaisro atžvilgiu).

28. Grįžti atgal į degančias patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA.**

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS

Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi:

direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
pastatų priežiūros darbuotojas;
kiemsargis;
sandėlininkė;
sargai;

29. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų ir lankytojų evakuaciją, gali būti organizuojamas materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

30. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus atvykusiam gaisro gesinimo vadovui, *formuojama 3-6 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.*

31. Įmonės materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato įmonės direktorius (*kompiuterinė technika, archyvo dokumentai, muzikinė įranga*).

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
pastatų priežiūros darbuotojas;
sandėlininkė;
kiemsargis;
skalbėja;
sargas.

32. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

33. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės lokacijos nurodytos evakavimo plane).

34. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

35. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

36. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu: reikia nutraukti plombą, ištraukti apsauginį kaištį, gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį, nuspausti rankenėlę.

37. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

38. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiagą padengti visą degantį paviršių.

39. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

40. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai.

41. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo bei lankytojų evakavimui vadovauja: direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Jam nesant darbo vietoje: direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

42. Atvykus ugniagesiams, **vadovas privalo** informuoti atvykusį gaisro gesinimo vadovą apie gaisro aplinkybes, galimai likusių žmonių pastatė skaičių ir vietą bei kelią iki jos, taip pat suteikti kitą visą reikalingą informaciją ir pagalbą.

PLANĄ PARUOŠĖ:

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams